

KVÍVIKAR KOMMUNA
FRAMMI Í GERÐI 1
FO-340 KVÍVIK

Argir hin 28. júní 2019
Málsnr.: 18/00167- 38
Málsviðgeri: María Gunnleivsdóttir Hansen

Góðkenning av umhvörvisárin smeting í sambandi við vatntøku í Stóra og Breiða (Kvívík) til elframleiðslu

Umhvörvisstovan góðkennir hverið, sambært § 16, stk. 1 í elveitingarlógini¹, umhvörvisárin smetingina hjá Kvívíkar kommunu fyri vatntøku í Stóra og Breiða til elframleiðslu.

Miniorkuverkið við dagstovnin við Stóra (190 kW, kota 18) fer at vinna orku úr vatni tikið úr Stóra og Breiða (á leið 230 m hædd). Sí mynd í fylgiskjali. Teinurin frá vatninntakinum í Stóra til orkuverkið er á leið 1,4 km. Teinurin frá vatninntakinum í Breiða og oman á sjógv er á leið 1,7 km. Av tí, at vatn úr Breiða verður leitt yvir í orkuverkið og haðani út í ána, fer Stóra at vera størri frá orkuverkinum og oman á sjógv.

Kvívíkar kommuna metir, at einar 250 dagar um ári renna í miðal 400 l/s í báðum áunum. Vatnturbinan tekur 125 l/s. Ætlanin er, at orkuverkið íalt skal taka í mesta lagi á leið 70 l/s úr Breiða og á leið 55 l/s úr Stóra, t.v.s. í mesta lagi 125 l/s. Vatntøkan kann sjálvvirkandi og í seks trinum stillast niður til lægsta trin, sum er 21 l/s (12 l/s úr Breiða og 9 l/s úr Stóra). Vatninntakið í Breiða verður steðgað, tá vatntøkan er 24 l/s. Vatninntakið í Stóra verður steðgað, tá vatntøkan er 18 l/s.

Sambært § 16, stk. 1 í elveitingarlógini skal, áðrenn loyvi kann verða givið til elframleiðslu, verða gjørd ein umhvörvisárin smeting, og skal henda verða góðkend av Umhvörvisstovuni.

Endamálið við umhvörvisárin smetingini er at tryggja, at ávirkanin av verkætlanini á umhvørvið er væl lýst, so at sleppast skal undan óvæntaðum avleiðingum.

Umsóknin

Upprunaliga umsóknin hjá Kvívíkar kommunu um góðkenning av umhvörvisárin smeting varð móttikin 23. februar 2018. Síðani hevur kommuna eftir áheitan latið Umhvörvisstovuni fleiri ískoytisupplýsingar. Tann 8. mai 2019 lat kommunan Umhvörvisstovuni ta endaligu umhvörvisárin smetingina.

¹ [Løgtingslóg nr. 59 frá 7. júní 2007 um framleiðslu, flutning og veiting av ravmagni, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 79 frá 7. júní 2012.](#)

Hoyring

Árinsmetingin varð lögð til almenna hoyring 9. - 30. maí 2019. Umhvørvisstovan fekk ongar viðmerkingar.

Treytir

Góðkenningin er treytað av, at kommunan fylgir treytunum niðanfyri og at ætlanin annars verður framd sum lýst í móttikna tilfarinum.

- 1) *Tøkan av vatni úr Breiðá skal steðga tá vatnið, sum rennur fram við inntakinum fer undir á leið 24 l/s.*
- 2) *Tøkan av vatni úr Stóra skal steðga tá vatnið, sum rennur fram við inntakinum fer undir á leið 18 l/s.*

Hendan góðkenningin tekur ikki støðu til, um neyðugt er við øðrum góðkenningum sambært aðrari lóggávu.

Eftirlit og gjald.

Umhvørvisstovan hevur eftirlit við at treytir í hesi góðkenning verða hildnar. Rokning fyri málsviðgerð, sambært í kunngerð um gjöld² verður send tá málsviðgerðin er liðug.

Kæruvegleiðing

Henda avgerð kann kærast til Heilsu- og innlendismálaráðið innan 4 vikur. Kæra skal sendast til Umhvørvisstovuna, sum síðani sendur hana til ráðið saman við tilfarinum í málinum.

Vinarliga



Maria Gunnleivsdóttir Hansen

Avrit: Elveitingareftirlitið (Umhvørvisstovan), 160 Argir

² Kunngerð nr. 102 frá 22. oktober 2012 um gjöld hjá Umhvørvisstovuni fyri umsiting og eftirlit sambært lóggávuni á umhvørvisøkinum

FYLGISKJAL

Skitsa gjörd út frá umsóknartilfarinum.

