



Tórshavn hinn 9 apríl 1997
Málar: 616-97-0001-11
Saksvar: Bryndís á Danga

Interkommunali Renovatiónsfelagsskapurinn
520 Leirvík

Umhvørvisgóðkenning til móttakupláss fyri spillvatusevju

Í skrivi dagf. 14. februar 1997, sókir Interkommunali Renovatiónsfelagsskapurinn (IRF) um umhvørvisgóðkenning samb. grein 26 í umhvørvisverndarlógini um serliga dálkandi veki, til at geva eitt móttakupláss inni á Grótbrotinum á Gjárnoyri til goymslu av spillvatusevju

Málsviðgerð

Skið sum eru nýt í góðkenningini:

- Umsókn frá IRF, dagfest 14. februar 1997
- Tæning nr. 01, støðu- og kloaklanynd, dagfest 1. februar 1997
- Tekning nr. 02, prinsippskurður í móttakubrunn, dagfest 1. februar 1997
- Tekning nr. 03, støðutekning 2. februar 1997
- Uppskot til skipan fyri tæning v.m. av rottangum og reinsiverkum hjá IRF (Jan. /1995).
- Uppskot um reglugerð fyri rottangaplássid á Gjárnoyri, dagfest 7. februar 1997
- Faldari um Møss KSA skipanina

Eina evjuplássið:

Nýggja evjuplássið til spillvatusevju er innrættað í Grótbrotinum á Gjárnoyri. Norðasti parturin av plássinum verður innrættað í við tveimum rottangabrunnum á 940 m² og einum spillplátti, meðan sunnari parturin kann nýtast til moldgoymslu. Evjuakíð er uttætt 1880 m² til støddar.

Evjan skal liggja á goymslu í móttakubrunninum í uml. 2 ár, áðrenn hon kann nýtast sum áskot t.d. á einum tyrvingarplássið

Brunnveggirnir verða stoyptir upp, og net spent uppisvið øllum øklum fyri at halda fugli burtur

Ókið verður inngrítt av 2 m høgum heggi við portri

Debesmann

FR-100 Tórshavn

Garðsblátt

Tel. +298 1 53 99

Fax. +298 1 04 05



Upplýsingar um dálking og dálkingarvæðingandi úsgerðir:

Á botninum á báðum brunnum verður eitt dreulag gjört av gróti. Dreulvegna frá báðum brunnum mun verður leidd burtu frá ökunum ígjögnum ræðleiðing í ein samflöðrunn, ið er felags fyrir bæði evjuakkin og í lokaðum rorum beinleiðis á sjógv. Fráensl frá ökiðum omanfyri gróðronið, verður leitit uttanum ökið. soleiðis at bert dreulvegna frá sjálfvum evjuplássinum kemur frá ökiðum.

Góðkenningartrextir

Grundað á fyriliggjandi upplýsingar, innretting og úkskur av evjuakkinum inni á Gróðbrötinum á Gjáröyri, gevur Heilsufrøðiliga Starvsstovan, samb. grein 26 í lóg nr. 134 frá 29. októ 1988 um umhvervisvernd og kunngerð nr. 186 frá 5. november 1993 um spillvatnsevju, Interkommunala Renovationsfelagskapinnu (IRF) góðkenning til at gera og reka eitt móttakupláss fyrir spillvatnsevju undir fylgjandi trextum:

Innretting:

1. Ösið, sum nýtt verður til goyrslu av spillvatnsevju, skal vera innanfyri umgirdað ökið í Gróðbrötinum á Gjáröyri samb. ávísta tekning nr. 6), dagfest 1. februar 1997
2. Hegn skal setast upp randan um plássini
3. Botnurin á brunnum skal verða innrettaðir við einum væðvirkandi dreulagi, ið er minst 10 cm tjúki
4. Öli innretning frá seuliplattinum, ræðteit- og goymsluplássinum skal innilokað leitast í ein felags botnfellingarbrunn og leitast í ror beinleiðis út á streyniasjógv
5. Meguleiki skal verða fyrir sýnistöku av fráensivatni aftaná botnfellingarbrunnin
6. Brunnveggir randan um evjuplássini skulu verða úr tvötum tilfari, sum tryggja at vera ikki setir út úr brunnum
7. Yvirflattvatn frá ökiðum omanfyri skal leitast uttanum evjuplásið
8. Tráður ella net skal spennast yvir ökuu, sum er so tættur at fuglar ikki slopper av evjun
9. Neyðugar vaskiúðbúnaðir skal vera á ökiðum

Rakstur:

1. Bert spillvatnsevja má viðgerast á plássinum
2. Rind o.a. skal skiltast frá evjun og beinast á brennistöðina
3. Lagid av evju í lagunni skal alid vera minst 1 metur urðir brunnkantinum
4. Evjan skal sóttréinsast við kálki, soleiðis at pH er omanfyri 11. Eðrenn hon verður lagd út á evjuplásið (tvs. umleið 500 g pr. kg. tunvevi)
5. Botnfellingarbrunnur skal eflirbyggjast javnan, og tomasat so efla neyðugt er
6. Rottangabilarin skal, tá ið hann ikki er í nýtslu, standa kestar inni á evjuplássinum ella á öðrum hokandi staði góðkent av Heilsufrøðiliga Starvsstovuni



Lezueffirlið:

1. IRF skal á hverjum ári gera mikrobiologískar og kemískar þannigar av evjuni. Sýntni skulu rakast 20 og 80 cm undir yvirflati. Kannaþingarmálinn skal gerast í samráð við Heilbrigðisráðið Starvsstovuna.
2. IRF skal á hverjum árið gera mikrobiologískar og kemískar kannaþingar av frárenslinu frá plássinu. Kannaþingar skulu gerast av eiganri av Heilbrigðisráðið Starvsstovu góðkenderi starvsstovu.
3. Rakstarbók skal farest yvir móttíknar tegdi, og skal Heilbrigðisráðið Starvsstovan í januar mánaði á hverjum ári hava fræðan um móttíknar tegdi frá undantarna ári.
4. IRF ber allan kostnaðin av tækninu av plássinu.
5. IRF hefur ábyrgðina av, at evjuplássini verða innrættað og rikin sambært treytunum í hesti góðkenning.

Kannaþingar:

1. Evjan skal kannaþ fyrir:
 - Biologi: Cefformar bakteríur, streptokokkar og salmonella (og mögulega parasít-egg og órn)
 - Kemi: Turva, Tot-N, Tot-P, Kalíum, Kalsíum, Magnesium, Pb, Cd og Hg
2. Frárenslíð skal kannaþ fyrir:
 - Biologi: Cefformar bakteríur, streptokokkar og salmonella
 - Kemi: pH, Tot-N og Tot-P, botafellingar evni, suspenderað evni og flötungar evni

Góðkenning

Tá evjuplássið er klár at taka í nýtslu, skal efrilitsmyndugleikin á Heilbrigðisráðið Starvsstovuni fræðast, so tryggð fest fyrir, at ásetingarnar í góðkenningini eru fylgdar, áðrenn raksturinn á skínunni byrjar.

Skal avvatnaða legraða evjan nýtast t.d. at tyvva við, skal sókjast um serskilda góðkenning.

Heilbrigðisráðið Starvsstovan hefur efrilíð við evjuklævna. Efrilíð verður óttat saroð. kap. 7 í umhvervisverndarlóginu.

Efrilitsmyndugleikin hefur til eina og byrja tíð heimíð at kanna viðurskiftini á evjuplássinu og gera var við mögulegar skævleikar og krevja neyðugar broytingar hesum viðvikjum.

Sambært § 26 í umhvervisverndarlóginu má virkið ikki viðkast ella broytast byggifrøðiliga ella rakstrarliga á ein hátt. Íð hefur ávirkan á dálkingarviðurskiftini hjá virkinum, fyrir eina viðkanin ella broytingin er góðkend.



Tíðaravmarking:

Hendan góðkenning er galdandi í 5 ár.

Úmsókn um nýggja góðkenning skal sendast Heilsumfrøðiliga Starvsstovuni í seinasta lagi ½ ár áðrenn, hendan góðkenning gongur út.

Góðkenningin fríbeldur te ikki fyri at selja onnur neyðug leyri hesum viðvikjandi.

Kæra:

Avgerðir tiknar av Heilsumfrøðiliga Starvsstovuni kunnu sambært § 66 í umhvøvisverndarlógini kærast til Føroya Landsstýri. Kærufreistin er 4 vikur frá tí degi, avgerðin er annannakunngjard. Kæran skal sendast Heilsumfrøðiliga Starvsstovuni, sum síðan sendir kærana til Føroya Landsstýri.

Tórshevi, tann 9. apríl 1997

Vinarliga

Bárður Einarsson
Stjóri

Jacob Pauli Joensen
Deildarleiðari

Avít: Hvalvíkar Kommuna
Felagskennisráða Nevndin í Suðurlagnum
Landsrekin